様式７

令和　５年　９月　８日
一般財団法人　札幌市住宅管理公社

質　疑　応　答　書

業務番号　　（公告第 2023－52 号）第００５０号
業 務 名　　中島中学校屋内運動場外部改修工事実施設計

質　問　事　項	回　　答
屋上（屋根）、外壁に電気及び機械設備機器（配管・室外機・照明器具など）がある場合、移設復旧等の設備設計は、業務対象外と考えて良いですか。	当該外部改修工事に影響する屋上（屋根）、外壁の電気及び機械設備機器の一時的な移設復旧等については業務対象になります。