様式７

令和　２年　６月２６日
一般財団法人　札幌市住宅管理公社

質　疑　応　答　書

工事番号　　（公告第 2020－24 号）第０１４４号
工 事 名　　西岡北小学校屋内運動場外壁改修工事

質　問　事　項	回　　答
【図番Ａ-10】　ＡＷ及びＡＤのガラスシーリング打替えについて、外部面のみの打替えと考えてよろしいですか。	お見込みの通りです。