

## 質 疑 応 答 書 (1)

工事番号 (公告第 2020-33 号) 第 0 2 2 8 号

工 事 名 東月寒中学校校舎屋上防水改修工事

質 問 事 項	回 答
屋上に設置している室外機のメーカー及び型番が不明ですので、ご指示をお願い致します。	・ メーカーはダイキン製で、型番が R 2 0 0 C です。
冷媒管が一時撤去、再取付けとなっておりますが、再利用は不可能かと思えます。新規配管として考えて宜しいでしょうかご指示をお願い致します。	・ 再利用可能と考えております。
冷媒管の化粧カバーの仕様が不明です。仕様内容のご指示をお願い致します。	・ P V C 製の W 1 0 0 × H 7 0 です。