

質 疑 応 答 書 (2)

工事番号 (公告第 2020-33 号) 第 0 2 2 8 号

工 事 名 東月寒中学校校舎屋上防水改修工事

質 問 事 項	回 答
<p>(1) 1.3 図 改修前で伸縮目地は撤去することになって いますが、撤去する厚さは改修用金属目地処 理材の取付に支障のない厚さで宜しいでし ょうか。</p>	<p>(1) お見込みの通りです。</p>
<p>(2) 1.3 図、1.9 図 2.6 通りの笠木が b となっていますが、1.9 図の詳細図と食い違いがあります。 1.9 図に依ること宜しいでしょうか。</p>	<p>(2) 1.9 図に依ります。</p>
<p>(3) 1.7 図、2.0 図 パラペット立上がり防水押えアルミアング ルのコーナーは一体加工とする必要があり ますか。</p>	<p>(3) お見込みの通りです。</p>
<p>(4) 1.8 図 エアコン室外機架台基礎及び配管架台基礎 は無筋でよろしいでしょうか。</p>	<p>(4) お見込みの通りです。</p>
<p>(5) 2.1 図 フェンス支柱は基礎に後付けで埋込みとし ても宜しいでしょうか。</p>	<p>(5) 基礎打設時に同時施工で設計してい ます。</p>
<p>(6) 2.2 図 EXP. J カバーについて製品程度 (性能指 定) 等の指定は無いのでしょうか。 或いは特記仕様書のアルミニウム製笠木が 適用になるのでしょうか。</p>	<p>(6) 指定はありません。</p>

<p>(7) 2.2 図</p> <p>ルーフドレン廻りの押えコンクリートは防水層を含め撤去することになっていますが、仮防水等の対応についての指示はありますか。</p>	<p>(7) 特記仕様書 4 8 章 01 に依ります。</p>
--	----------------------------------