

質 疑 応 答 書 (2)

工事番号 (公告第 2020-34 号) 第 0 2 3 4 号

工 事 名 藻岩高等学校屋内運動場外壁改修工事

質 問 事 項	回 答
<p>シーリング撤去工事に関しまして、 仕上表では、外部建具外周のシーリングの 撤去と記載がありますが、詳細図では 南面 AW-3 廻りのシーリング撤去のみの 図面になっており違いがあります。 外部建具全てのシーリング撤去と考える 宜しいでしょうか。 又、その場合東・西面のサッシと なりますが、躯体との取合部の詳細が 不明です。 サッシとシーリングの取合のご指示を お願い致します。</p>	<p>建具表に記載のとおり、シーリングの 撤去・新設となります。 図面番号 2 4 部分詳細図 3 アルミ窓 取り合い (南面) 詳細図と同様となりま す。(※質問の「又、」以降に対する回答)</p>