

令和 4年 3月 28日
一般財団法人 札幌市住宅管理公社

質 疑 応 答 書

工事番号 (公告第 2022-2号) 第 0002号

工 事 名 衛生研究所受変電設備他改修工事

質 問 事 項	回 答
<p>1. 公示用設計内訳書 5ページの 細目別内訳の名称欄にある EM-CETケーブルは 6kV EM-CETケーブルと 書き換えて内訳書を作成して よろしいでしょうか。</p>	<p>1. お見込みのとおりです。</p>