

令和 4年 5月 6日
 一般財団法人 札幌市住宅管理公社

質 疑 応 答 書

工事番号 (公告第 2022-3号) 第 0018号

工 事 名 手稲鉄北小学校埋設杭ほか撤去工事

質 問 事 項	回 答
1. 内訳No, 6の撤去物埋め戻しで山砂とありますが、既存RC壁と土間撤去範囲で宜しいでしょうか。既存杭撤去後の部分も含まれるのでしょうか。	1. お見込みのとおりです。既存杭撤去後の部分も含まれます。
2. 引き抜き杭のGLから杭頭天端レベルがわかる構造図(基礎リスト)があれば頂けないでしょうか。	2. 資料はございません。
3. 現状整地の碎石厚さと整地するときの路盤厚さをご指示お願いします。	3. 碎石と路盤は不要です。
4. 図面No, A-05で掘削範囲で、敷地全体が掘削範囲になっておりますが、施工上必要のない所は、範囲外と考えて宜しいでしょうか。	4. 掘削範囲は図面番号A-05に示す範囲となります。