

## 質 疑 応 答 書

業務番号 (公告第 2022-29 号) 第 0 0 2 0 号

業 務 名 東区土木センター事務所棟ほか外部改修工事実施設計

質 問 事 項	回 答
外壁打診調査について ・各施設の調査範囲は、全面でしょうか 又は、部分的でしょうか。どの範囲で 何㎡でしょうか。ご指示ください。	・打診調査範囲は事務所棟の外壁磁器質 タイル面の G L から高さ 2,000 までの 部分的な範囲となります。面積につい ては参考図面の 4 枚目 (立面図) より ご判断願います。
・調査方法は、手の届く範囲は打診調査、 その他は目視で考えて良いでしょうか	・調査方法は G L から高さ 2,000 までの 打診調査のみとなります。