

令和 5年10月 6日
一般財団法人 札幌市住宅管理公社

質 疑 応 答 書

工事番号 (公告第 2023-56 号) 第 0 4 2 6 号

工 事 名 モエレ沼公園給水ポンプ設備等改修工事

質 問 事 項	回 答
<p>① 井戸ポンプ取替工事について</p> <p>④ポンプ棟（東）さく井設備（取水）とポンプ棟（西）さく井設備（取水）で、内訳では、取出し取付工事でラフタークレーンをみていません。この工事は特殊工事になると思います。又、冬期工事ですので芝上に仮設鉄板が必要と思います。芝上に鉄板を敷いてラフタークレーンが上がります。</p>	<p>① 井戸ポンプ取替工事について</p> <p>さく井設備の工事については、本工事対象が深井戸用ポンプ及び揚水管の取替のみであり、公共建築工事積算基準に準拠し一般工事扱いとしております。積算価格についても、公共建築工事積算基準に従って算定しております。</p>