

令和 6年 7月 26日
一般財団法人札幌市住宅管理公社

質 疑 応 答 書

業務番号 (公告第 2024-74 号) 第 0 0 5 4 号

業 務 名 日章中学校屋内運動場屋根改修工事実施設計

質 問 事 項	回 答
<p>設計業務委託特記仕様書 II 業務仕様 3. 設計業務の範囲 (2) 追加業務 の中で「改修材料等変更に伴う固定荷重増による構造検討」に○印がついていますが、この構造検討は</p> <p>① 基礎まで確かめるのでしょうか。それとも梁までの計算で宜しいのでしょうか。</p> <p>② 固定荷重計算時の積雪荷重は現在の積雪荷重ですか。</p> <p>ご教示ください。</p>	<p>① 工法選定に係る検討において、必要に応じて、既存の構造計算書を基に構造確認を行うことを想定しており、工法によっては基礎まで確認する場合も考えられます。なお、検討内容に応じて設計変更をする場合があります。</p> <p>② お見込みのとおりです。</p>