様式７

令和７年５月１６日
一般財団法人　札幌市住宅管理公社

質　疑　応　答　書

業務番号　　（公告第 2025－４４号）第００５５号
業 務 名　　北野台中学校照明設備改修工事

質　問　事　項	回　　答
内訳書７ページにリモコンスイッチ１回路用３個、２回路用２個、３回路用２個とありますが、図面ではいずれも対象外と書かれています。対象と対象外どちらでしょうか。	撤去図の凡例に一部記載ミスがありますが、新設図の凡例の通り、リモコンスイッチは更新対象となります。