

令和7年6月13日
一般財団法人 札幌市住宅管理公社

質 疑 応 答 書

業務番号 (公告第 2025-85 号) 第 0 1 6 2 号

業 務 名 あいの里東小学校屋上防水改修工事

質　問　事　項	回　　　答
共通仮設工事に関して、仮設計画図 1(D-37)にグラウンド復旧部は敷鉄板の間の範囲(390m ²)と記載がございます。 しかし、内訳書(P 3 3) の摘要欄に敷鉄板下と記載がございます。(敷鉄板は 1,189m ²) 上記を踏まえてグラウンド復旧は記載されている 390m ² なのか、敷鉄板下の 1,189m ² なのか、もしくは両方合わせた数量で想定してらっしゃるのかお伺いしたいと思います。 ご回答どうぞよろしくお願いいたします。	両方合わせた数量(1,579 m ²)で想定しています。