様式７

令和７年６月１８日
一般財団法人　札幌市住宅管理公社

質　疑　応　答　書

業務番号　　（公告第 2025－87 号）第０１８７号
業 務 名　　消防学校 GHP 空調設備改修工事

質　問　事　項	回　　答
作業時間帯及び GHP 更新の方法ですが ・平日日中作業が可能でしょうか？ ・GHP は全台停止し更新が可能か？ 若しくは１系統ごと停止しての更新を６回繰り返す計画でしょうか？ ・系統ごとの更新であれば、集中コントローラーのアドレスエラーで全系統が動かない可能性があります。	施工条件として、平日日中（８時～１８時）の作業は可能です。 GHP 更新については、１系統毎に停止して施工を想定しております。また、集中コントローラーは使用出来ませんが、個別リモコンでは GHP の使用は可能です。